

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара  
(место составления акта)

« 29 » июня 2017 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1017

По адресу/адресам: г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 250.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

№ 1017 от 25.05.2017 г.

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного до-  
школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 179» город-  
ского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

планируемая – 20 рабочих дней в период с 01.06.2017 г. по 29.06.2017 г.

фактическая – 2 рабочих дня с 01.06.2017 г. по 29.06.2017 г., в том числе непосредственно  
на объекте (в организации (учреждении)) с 15 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 01.06.2017,  
с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 29.06.2017

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 3 часа 00 минут

(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа  
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления  
МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при прове-  
дении выездной проверки) Заведующий МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара Тетерина Ни-  
на Даниловна 29.05.2017 в 15 час. 37 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности и профилак-  
тической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный ин-  
спектор городского округа Самара по пожарному надзору) Дерябин Дмитрий Олегович.

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара Тетерина Нина Даниловна


В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований,  
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)  
правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):


№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не в полном объеме обеспечивается наличие в здании на путях эвакуации знаков пожарной безопасности для указания направления движения и направления движения к эвакуационным выходам.	п.33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390. п.6.3.3.5 приложение И ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».	МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара
2.	На дверях складских помещений не обеспечено наличие табличек с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390.	МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 1017/1/1 от 29.06.2017.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара капитан внутренней службы Дерябин Дмитрий Олегович

«29» июня 2017 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » июня 2017 г.

Тетерина Нина Даниловна

