

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ САМАРА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 1067/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад комбинированного вида № 179» городского округа Самара*

(далее - МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Мамыкина А.С.,

(наименование органа ГПН)

№ 1067 от 23.09.2019 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 25 октября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. и 28 октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы Малюшкиным Сергеем Николаевичем; Шулаевым Андреем Геннадьевичем - экспертом сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области, здания (объекта защиты) МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, 250,

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара - Комиссаровой Татьяной Федоровной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись)) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности (частично в здании).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).	02.11.2020 г.	
2.	Отсутствует техническая документация на строительный материал примененный для покрытия пола коридора мед. блока (линолеум) с информацией о показателях пожарной опасности этого материала.	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1; Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	02.11.2020 г.	
3.	В отделке потолка кабинета, заведующего применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки).	Федеральный закон «О Пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ ст. 1, Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134. п. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Таблица 29.	02.11.2020 г.	
4.	Звуковые оповещатели СОУЭ расположены на расстоянии менее 150 мм. от потолка (частично в здании).	Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 2; НПБ 104-03 п. 3.17. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.	02.11.2020 г.	
5.	В спальном помещении группы № 3 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 дБА. (фактически 60,6; 60,1; 59,8 (дБА)). (Протокол № 181-4-1 от 31.10.2019г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области» вх. № 6257 от 27.11.2019 ОНД и ПР по г.о. Самара).	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.3. В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3. 16. В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.	02.11.2020 г.	
6.	В спальном помещении группы № 10 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 дБА. (фактически 44,2; 44,8; 44,1 (дБА)). (Протокол № 181-4-1 от 31.10.2019г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Самарской области» вх. № 6257 от 27.11.2019 ОНД и ПР по г.о. Самара).	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.3. В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3. 16. В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.	02.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
С.Н. Малюшкин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» ноября 2019 г.



(подпись)


М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«28» ноября 2019 г.



(должность, фамилия, инициалы)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору