

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 179» городского округа Самара

Россия, 443098, г.Самара, ул.Черемшанская, 250
тел.: (846) 958-05-02, (846) 958-00-26, факс: (846) 958-05-02, e-mail: ds_179@mail.ru

Отчет

о выполнении предписание №1067\1\1 от 28.11.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара было выполнено 50% на 01.09.2020г

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | Места размещения ручных пожарных извещателей не обозначены знаками пожарной безопасности (частично в здании). | до 02.11.2020г. | Выполнено |
| 2 | Отсутствует техническая документация на строительный материал примененный для покрытия покрытия пола коридора мед. блока(линолеум) с информацией о показателях пожарной опасности этого материала | до 02.11.2020г. | Выполнено |
| 3 | В отделке потолка кабинета, заведующего применен строительный материал не содержащий информацию о показателях пожарной опасности этого материала (пенопластовые декоративные плитки). | до 02.11.2020г. | Выполнено |
| 4 | Звуковые оповещатели СОУЭ расположены на расстоянии менее | до 02.11.2020г. | Не выполнено |

| | | | |
|----|--|-----------------|--------------|
| | 150мм от потолка (частично в здании). | | |
| 5 | В спальном помещении группы №3 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 д.БА. (фактически 60,6; 60,1; 59,8 (дБА)). (Протокол № 181-4-1 от 31.10.2019г. ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Самарской области" вх.№6257 от 27.11.2019 ОНД и ПР по г. о. Самара). | до 02.11.2020г. | Не выполнено |
| 6. | В спальном помещении группы №10 звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее 70 дБА. (фактически 44,2; 44,8; 44,1 (дБА)).(Протокол № 181-4-1 от 31.10.2019г. ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Самарской области" вх.№6257 от 27.11.2019 ОНД и ПР по г. о. Самара). | до 02.11.2020г. | Не выполнено |

Заведующий МБДОУ №179

Комиссарова Т.Ф.

Исполнитель Зам. Зав. по АХЧ:

Александрова А.И.

