

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 179» городского округа Самара

Россия, 443098, г.Самара, ул.Черемшанская, 250
тел.: (846) 958-05-02, (846) 958-00-26, факс: (846) 958-05-02, e-mail:
doo179@samara.edu.ru

Отчет

о выполнении предписания №128\1 от 23.11.2021года об устранении
нарушений требований пожарной безопасности

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Противопожарные двери(помещение для хранения, гладильное помещение, электрощитовая) не имеют устройств для самозакрывания.	до 01.09.2022г.	Выполнено
2	В полу на путях эвакуации(коридор 1-го этажа) допускается перепад высот (выступ)	до 01.09.2022г.	Выполнено
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке.	до 01.09.2022г.	Не выполнено
4	Отсутствуют знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки (места размещения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, звуковых оповещателей пожарной тревоги, пункт (место) сбора).	до 01.09.2022г.	Выполнено

Заведующий МБДОУ №179

Комиссарова Т.Ф.

Исполнитель: Зам. Зав. по АХЧ:

Александрова А.И.

