



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Самара, ул. Балаковская, д. 45а

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1281/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад комбинированного вида № 179» городского округа Самара
(Далее – МБОУ «Детский сад № 179» г.о. Самара)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней
службы Мамыкина А.С. № 1281 от 03.11.2021года, учетный номер в ЕРКНМ
№ 632100610002013115501

в период с «12» ноября 2021г. по «23» ноября 2021 г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической

органа государственного пожарного надзора)

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспекто-
ром городского округа Самара по пожарному надзору) Роциным Иваном Сергеевичем

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Комиссарова Татьяна Федоровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статье
ей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Противопожарные двери (помещение для хранения, гладильное помещение, электрощитовая) не имеют устройств для самозакрывания.	ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022	
2.	В полу на путях эвакуации (коридор 1-го этажа) допускается перепад высот (выступ)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.09.2022	
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы, не обеспечивается ежегодное проведение испытаний до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.09.2022	
4.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки (места размещения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, звуковых оповещателей пожарной тревоги, пункт (место) сбора).	п. 23, 36, 47 ППР в РФ № 1479; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; п. 4.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» п. 6.3.3.4 приложение К и Л.	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Комиссарова Т.Ф.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
профилактической работы по городскому округу Самара
капитан внутренней службы Роцин И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
(подпись)

